



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 79, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

м.п.

О.А. Гильденскиольд



Экспертное заключение

№ 4300-6 от « 02 » 12 2013 г.

В соответствии с заявкой ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР» (юр. адрес: 188800, Ленинградская обл, г. Выборг, пос. Лазаревка, Промышленная зона) № 4300 от 06.11. 2013 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) плит теплоизоляционных из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5762-034-45757203-12 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» с изменениями №№ 1,2 ,
- рецептура,
- сертификат ISO 9001:2008,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 6703 от 20.11. 2013 г.

Экспертиза документации.

Плиты на фенолформальдегидном связующем предназначены для создания не нагружаемого теплоизоляционного (среднего) слоя в конструкциях легких покрытий, перегородок, перекрытий над техническим подпольем, стен малоэтажных строений, мансардных помещений.

Сведения об использовании. Монтаж и эксплуатация плит должны сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно- технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Транспортирование и хранение плит следует производить в соответствии с требованиями ТУ 5762-034-45757203-12 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» с изменениями №№ 1,2.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, перчатки (под резиновые перчатки необходимо одеть хлопчатобумажные перчатки), защитные мази или пасты для кожи рук, защитные очки, спецодежду. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. Упаковка плит в соответствии с требованиями ТУ 5762-034-45757203-12 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» с изменениями №№ 1,2.

Требования к маркировке. Маркировка изделий в соответствии с требованиями ТУ 5762-034-45757203-12 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» с изменениями №№ 1,2.

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования плиты теплоизоляционной из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели	Гигиенический норматив	
Удельная эффективная активность природных радионуклидов	44,4 Бк/кг	не более 370 Бк/кг
Исследованный образец относится к 1 классу строительных материалов		
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Бензол	менее 0,005	не более 0,1
Ксилол	0,023	не более 0,2
Толуол	менее 0,005	не более 0,6
Фенол	менее 0,001	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,02
Метанол	менее 0,005	не более 0,5
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла
Мощность дозы на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч		

Заключение.

Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, выпускаемые по ТУ 5762-034-45757203-12 «Плиты теплоизоляционные из минеральной (каменной) ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК» с изменениями №№ 1,2, **соответствуют** требованиям СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) п.16" , Раздела 6 Главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» Таможенного союза .

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.